

Warszawa, dn. 12.07.2019 r.

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Produkcji
02-524 WARSZAWA, ul. Narbutta 85

Nr. sprawy 7/2019/WIP-IMIP

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń 08, 09 w gmachu Nowym Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85, 02 - 524 Warszawa.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie, dotyczące treści SIWZ skierowane przez Wykonawcę w dniu 11 lipca 2019 r., w związku z wyżej wymienionym postępowaniem.

Pytania Wykonawcy:

1. Jakie są wymiary naświetla z poz.27 kosztorysu?
2. Jakie są wymiary szyb z poz. 19 kosztorysu?
3. Jaki panel ma być zamontowany w miejsce szyb?
4. Koszt. Budowlany poz. 19 jakie parametry wentylatora?
5. Koszt. Budowlany poz. 20 przecieranie czy ługowanie?
6. Koszt. Budowlany poz. 24 i 25 brak pozycji na czas pracy rusztowań.

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Odp. 1. W pozycji 27 kosztorysu wymiar naświetka - 0,75 x 1,95 m.
Odp. 2. W pozycji 19 kosztorysu wymiar szyby - 0,53 x 1,23 m.
Odp. 3. Panel zostanie wykonany w następujący sposób: 2 x blacha AL nalowana proszkowo z wypełnieniem termoizolacyjnym. Całość grubości 20 mm.
Odp. 4. Wydajność wentylatora minimum 1700 m³/h.
Odp. 5. Pozycję 20 kosztorysu należy wypełnić zgodnie z kosztorysem zerowym zamieszczonym na stronie internetowej.
Odp. 6. Pozycję 24 i 25 należy wypełnić zgodnie z kosztorysem zerowym zamieszczonym na stronie internetowej.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa


Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
Politechnika Warszawska