



Warszawa, dn. 19.05.2020 r.

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Produkcji
02-524 WARSZAWA,
ul. Narbutta 85

Nr. sprawy 1/2020/WIP-WIP

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn. „Przystosowanie Gmachu Nowego Technologicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 85 dla potrzeb osób niepełnosprawnych – etap IV – przebudowa ciągów komunikacyjnych (korytarzy i klatek schodowych w skrzydle zachodnim) na poziomie przyziemia budynku” dla potrzeb Wydziału Inżynierii Produkcji PW.”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie, dotyczące treści SIWZ skierowane przez Wykonawcę w dniu 18.05.2020 r., w związku z wyżej wymienionym postępowaniem.

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o sprecyzowanie parametrów technicznych oraz typu platformy dla niepełnosprawnych. Z dokumentacji przetargowej nie wynika czy ma to być platforma schodowa o torze prostym lub krzywoliniowym, czy platforma typu podnośnik pionowy lub dźwignik umożliwiający transport osoby niepełnosprawnej w linii pionowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zaprojektowano platformę przyschodową o torze prostym i następujących parametrach:

- 1) udźwignie maksymalny - 300 kg,
- 2) zasilanie - 230V, AC, 50Hz / akumulatorowe 24V na platformie,

Politechnika
Warszawska

ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa
tel. +48 (22) 849 97 95
tel. +48 (22) 234 84 52
biuro.dzitekana@
wip.pw.edu.pl
www.wip.pw.edu.pl
NIP: 525-000-58-34

Wydział Inżynierii

Produkcji

- 3) napęd - elektryczno-zębatkowy,
- 4) silnik - 0,5kW,
- 5) prędkość jazdy - 0,1 m/s
- 6) wymiar maksymalny platformy - dł. 1250 mm x sz. 900 mm
- 7) kolor -platforma RAL 7035, szyna RAL 9007.

Politechnika
Warszawska

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Wydział Inżynierii Produkcji
Andrzej Kolasa
prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa

Wydział Inżynierii Produkcji
Specjalista ds. zamówień publicznych
Ewa Karczewska
mgr Ewa Katarzyna Karczewska