

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Produkcji

02-524 WARSZAWA, ul. Narbutta 85

Warszawa, dn. 17.03.2017 r.

Nr. sprawy **2/2017/WIP-WIP**

Dot.: postępowania przetargowego na „**Dostawę mebli laboratoryjnych**”. W związku z pytaniami Wykonawcy, dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759.) udziela wyjaśnień:

Pyt. 1. Zamawiający wymaga wyposażenia stołu wyspowego w nadstawkę półkową. Proszę o doprecyzowanie czy nadstawka półkowa a być na całej długości stołu i czy ma być jeden poziom półek czy dwa poziomy czy może trzy poziomy półek ?

Odp. 1. nadstawka półkowa powinna być na całej długości i posiadać trzy poziomy półek.

Pyt. 2. Proszę o określenie wysokości nadstawki oraz odległości od latu pierwszej półki i kolejnych jeśli ma być więcej niż jeden poziom półek.

Odp. 2. odległość dolnej pow. 1 półki od blatu - 35 cm, odległość dolnej pow. 2 półki od górnej pow. 1 półki - 25 cm, odległość dolnej pow. 3 półki od górnej pow. 2 półki - 25 cm.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji

Politechnika Warszawska